

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri,
lãnh đạo xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập

Kính gửi:

- HĐND tỉnh Bình Phước
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Sở Công thương tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-TĐB ngày 06/06/2024 của Tổ Đại biểu Số 09 HĐND tỉnh Bình Phước về báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 191/HĐND ngày 19/6/2024 của HĐND tỉnh về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Căn cứ Công văn số 2424/UBND-TH ngày 21/6/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X

Theo đó, Công ty Điện lực Bình Phước nhận được kiến nghị của cử tri và lãnh đạo xã Đa Kìa, huyện Bù Gia Mập như sau:

Ý kiến cử tri xã Đa Kìa kiến nghị: *“Hiện nay nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của người dân tại các xã Đa Kìa, Phước Minh, Bình Thắng rất lớn, trong khi đó hệ thống truyền tải lưới điện do Điện lực Bù Đốp cung ứng đã xuống cấp, thường xuyên xảy ra tình trạng cúp điện, điện mất pha... Đề nghị Điện lực tỉnh tăng cường công tác kiểm tra và có phương án xử lý, nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.”*

Ý kiến của lãnh đạo xã Đa Kìa: *“Xã Đa Kìa, Phước Minh, Bình Thắng sử dụng điện lưới của Chi nhánh Điện lực Bù Đốp nên huyện Bù Gia Mập không chỉ đạo được. Đề nghị Đại biểu HĐND tỉnh trao đổi thông tin với Điện lực tỉnh Bình Phước để chỉ đạo Chi nhánh Điện lực Bù Đốp quan tâm đầu tư hạ thế các tuyến đường điện ở các cụm dân cư trên địa bàn xã nhằm đảm bảo cho người dân sử dụng điện an toàn.”*

Công ty Điện lực Bình Phước xin báo cáo công tác trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri như sau:

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri và lãnh đạo xã Đa Kìa, Công ty Điện lực Bình Phước đã chỉ đạo Điện lực Bù Đốp trực tiếp làm việc với Lãnh đạo các xã: Đa Kìa, Bình Thắng, Phước Minh về tình trạng cung cấp điện và đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn các xã nêu trên.

Qua buổi làm việc, Lãnh đạo các xã: Bình Thắng, Phước Minh phản hồi là không có ý kiến của cử tri về ngành Điện. Riêng Lãnh đạo xã Đa Kia xác nhận có các ý kiến của cử tri trên địa bàn xã như nêu trên (biên bản làm việc đính kèm).

Về công tác phát triển lưới điện, trong thời gian qua, Điện lực Bù Đốp rất chú trọng đầu tư xây dựng và sửa chữa lưới điện khu vực xã Đa Kia, cụ thể như sau:

- + Năm 2022: Tổng mức đầu tư 877,99 triệu đồng.
- + Năm 2023: Tổng mức đầu tư 4,238 tỷ đồng.
- + Năm 2024: Tổng mức đầu tư 2,741 tỷ đồng.
- + Năm 2025: Tổng mức đầu tư 2,412 tỷ đồng.

Hạng mục các công trình theo rà soát thực tế hiện trường, bao gồm các hạng mục kiến nghị cần đầu tư của xã Đa Kia theo tờ trình số 36/TTr-UBND và phát sinh thực tế khi kiểm tra hiện trường, cụ thể như sau:

I. Các hạng mục đã đưa vào nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2024 và 2025:

1. Tổ 5, thôn 2 (khu vực xóm hồ Đội 8) cần đầu tư thêm đường điện hạ thế mới kéo nối với đường dây điện hiện hữu: Điện lực đã đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2025. Cải tạo đường dây hạ thế dài 1,6 km với tổng mức đầu tư 342 triệu đồng. Dự kiến xây dựng và hoàn thành tháng 9 năm 2025.

2. Tổ 2 – thôn Bình Thủy cần đầu tư thêm đường điện hạ thế mới: Điện lực đã đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản bổ sung năm 2024. Xây dựng mới đường dây trung thế dài 0,63 km, 01 trạm biến áp 1x50 kVA, đường dây hạ thế dài 0,85 km với tổng mức đầu tư 727 triệu đồng. Dự kiến xây dựng và hoàn thành tháng 11 năm 2024.

3. Tổ 7, thôn 3 nâng cấp đường điện hiện tại điện yếu vào lúc cao điểm không sử dụng được: Điện lực đã đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2025. Xây dựng mới đường dây trung thế dài 0,372 km, di dời trạm biến áp về trung tâm phụ tải, cải tạo đường dây hạ thế dài 1,65 km với tổng mức đầu tư 432 triệu đồng. Dự kiến xây dựng và hoàn thành tháng 9 năm 2025.

4. Tổ 3 thôn 6 đường điện hạ thế cần kéo mới: Điện lực đã đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản bổ sung năm 2024. Xây dựng mới đường dây hạ thế dài 0,6 km với tổng mức đầu tư 265 triệu đồng. Dự kiến xây dựng và hoàn thành tháng 11 năm 2024.

5. Đội 3, Đội 4 thuộc thôn Bình Hà 2 (đường ĐT 760) cần đầu tư thêm đường điện hạ thế mới kéo nối với đường dây điện hiện tại người dân đang sử dụng: Điện lực đã đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản bổ sung năm 2024. Xây dựng mới đường dây trung thế dài 0,15 km, 01 trạm biến áp 1x50 kVA, đường dây hạ thế dài 1,08 km với tổng mức đầu tư 442 triệu đồng. Dự kiến xây dựng và hoàn thành tháng 11 năm 2024.

6. Đội 3, Đội 4 thuộc thôn Bình Hà 1 cần đầu tư thêm đường điện hạ thế mới kéo nối với đường dây điện hiện tại người dân đang sử dụng: Điện lực đã đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2025. Xây dựng mới đường dây trung thế dài 0,615 km, di dời trạm biến áp về trung tâm phụ tải, cải tạo đường dây hạ thế dài 1,049 km với tổng mức đầu tư 355 triệu đồng. Dự kiến xây dựng và hoàn thành tháng 9 năm 2025.

7. Tổ 3, thôn 5 cần đầu tư kéo mới đường dây hạ thế nhằm cải thiện điện áp cuối nguồn: Điện lực đã đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2025. Xây dựng mới đường dây trung thế dài 0,3 km, di dời trạm biến áp về trung tâm phụ tải với tổng mức đầu tư 79 triệu đồng. Dự kiến xây dựng và hoàn thành tháng 9 năm 2025.

II. Các hạng mục đưa vào nguồn vốn xây dựng cơ bản các năm tiếp theo:

Trước tiên Công ty Điện lực Bình Phước chia sẻ những khó khăn của các hộ dân chưa có điện lưới quốc gia và các hộ dân đang sử dụng điện câu kéo xa ảnh hưởng đến chất lượng điện năng, thuộc khu vực xã Đa Kia. Qua khảo sát thực tế xã Đa Kia, có 03 địa điểm đang sử dụng nguồn điện câu xa làm chất lượng điện không ổn định, Công ty Điện lực Bình Phước xin trả lời như sau:

1. Tổ 2, thôn 3 nâng cấp đường điện hiện tại điện yếu vào lúc cao điểm không sử dụng được: Đề cấp điện cho 10 hộ dân tại khu vực tổ 2 thôn 3, xã Đa Kia cần đầu tư 0,8 km trung thế, 01 TBA 1x50 kVA và 0,6 km lưới điện hạ thế với tổng mức đầu tư gần 930 triệu đồng cấp điện cho 10 hộ dân, suất đầu tư trên một hộ dân khoảng 93 triệu đồng/hộ.

2. Đường điện thôn 3 (khu vực xóm Cừ), Đa Kia khoảng 10 hộ dân hiện đang sinh sống: Đề cấp điện cho 06 hộ dân tại khu vực xóm Cừ, thôn 3, xã Đa Kia cần đầu tư 0,8 km trung thế, 01 TBA 1x50 kVA và 0,7 km lưới điện hạ thế với tổng mức đầu tư gần 950 triệu đồng cấp điện cho 06 hộ dân, suất đầu tư trên một hộ dân khoảng 158 triệu đồng/hộ.

3. Đường điện thôn 4 (khu vực nhà ông Đức Bình), Đa Kia có khoảng 07 hộ dân hiện đang sinh sống: Đề cấp điện cho 07 hộ dân tại thôn 4 (khu vực nhà ông Đức Bình), xã Đa Kia cần đầu tư đường dây hạ thế dài 0,3 km với tổng mức đầu tư gần 150 triệu đồng để cấp điện cho 07 hộ dân, suất đầu tư trên một hộ dân khoảng 21,4 triệu đồng/hộ.

Hiện tại, Điện lực Bù Đốp- Công ty Điện lực Bình Phước đang quản lý và cấp điện cho 06 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Bù Đốp, 03 xã thuộc huyện Bù Gia Mập và một phần xã Long Bình thuộc huyện Phú Riềng. Trên địa bàn lưới điện thuộc Điện lực Bù Đốp có nhiều khu vực chưa có điện, mật độ dân cư đông, suất đầu tư trên một hộ dân thấp hơn nhiều. Bên cạnh đó, nguồn vốn phân bổ hàng năm để đầu tư lưới điện và trạm biến áp còn hạn chế, nên Điện lực ưu tiên thực hiện sửa chữa, nâng cấp lưới điện hiện hữu đã xuống cấp, tiếp sau đó đầu tư xây dựng mới lưới điện vào các khu vực có mật độ dân cư đông có suất đầu tư nhỏ. Mặt khác, Công ty Điện lực Bình Phước kiến nghị đến UBND huyện Bù Gia Mập tiếp tục đầu tư lưới điện cho

các hộ dân trên từ các nguồn vốn phát triển lưới điện nông thôn của UBND tỉnh và Trung ương.

Đồng thời để có cơ sở pháp lý lên kế hoạch cấp điện theo kiến nghị cử tri trên, Công ty Điện lực Bình Phước kính đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Bù Gia Mập, UBND xã Đa Kia cam kết giải phóng mặt bằng và thực hiện họp dân, thống nhất cho giải tỏa hành lang an toàn lưới điện khi có dự án xây dựng đường điện, để Công ty Điện lực Bình Phước triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Công ty Điện lực Bình Phước về công tác giải quyết kiến nghị, trả lời cử tri xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập. Kính báo cáo UBND, HĐND tỉnh Bình Phước, Sở Công thương tỉnh Bình Phước./.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHVT, KD (L.T.2).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trần Trí Linh