

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Thực hiện Công văn số 322/HĐND ngày 15/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công ty Điện lực Bình Phước báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung công văn trên như sau:

1. Ý kiến của cử tri xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập đề nghị: *“Xem xét bàn giao đường điện thuộc xã Phước Minh, Bình Thắng, Đa Kia cho Điện lực Bù Gia Mập quản lý để người dân thuận tiện làm việc. Vì hiện nay, đường điện 03 xã Phước Minh, Bình Thắng, Đa Kia do Điện lực Bù Đốp quản lý”*.

**Ý kiến trả lời:**

Công ty Điện lực Bình Phước đã kiểm tra đánh giá sự hợp lý về địa bàn quản lý, cụ thể như sau:

1.1 Về khoảng cách địa lý:

a. Từ Điện lực Bù Đốp và Bù Gia Mập đến xã Bình Thắng:

- Từ Điện lực Bù Đốp đến khu vực có lưới điện gần nhất thuộc xã Bình Thắng là 15km nhưng từ Điện lực Bù Gia Mập là 26km.

- Từ Điện lực Bù Đốp đến cuối lưới điện tại thôn 8 xã Bình Thắng (nơi xa nhất) là 30km nhưng từ Điện lực Bù Gia Mập đến thôn 8 Bình Thắng là 45km.

b. Từ Điện lực Bù Đốp và Bù Gia Mập đến xã Phước Minh:

- Từ Điện lực Bù Đốp đến khu vực có lưới điện gần nhất thuộc xã Phước Minh là 6km nhưng từ Điện lực Bù Gia Mập là 17km.

- Từ Điện lực Bù Đốp đến cuối lưới điện tại thôn Bù Tam, xã Phước Minh (nơi xa nhất) là 12km nhưng từ Điện lực Bù Gia Mập đến thôn Bù Tam, xã Phước Minh là 30km.

c. Từ Điện lực Bù Đốp và Bù Gia Mập đến xã Đa Kia:

- Từ Điện lực Bù Đốp đến khu vực có lưới điện gần nhất thuộc xã Đa Kia là 7,5km nhưng từ Điện lực Bù Gia Mập là 18km.

- Từ Điện lực Bù Đốp đến cuối lưới điện tại thôn 5, xã Đa Kia (nơi xa nhất) là 15km nhưng từ Điện lực Bù Gia Mập đến thôn 5, xã Đa Kia là 28km.

1.2 Về giao thông:

- Hiện tại, đường giao thông từ Điện lực Bù Đốp đến các xã Phước Minh, Bình Thảng, Đa Kia đã được trải nhựa nên rất thuận tiện cho di chuyển sửa chữa và liên hệ công tác của khách hàng với Điện lực.

- Mặt khác, từ Điện lực Bù Gia Mập đến 03 xã trên rất mất thời gian do di chuyển, nhất là vào mùa mưa, nên khi xảy ra sự cố về điện, việc di chuyển sẽ không đáp ứng được thời gian khắc phục sự cố, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân nơi đây.

1.3 Về hiện trạng lưới điện: Hiện nay, lưới điện của Điện lực Bù Gia Mập quản lý vẫn chưa xây dựng kết nối mạch vòng với lưới điện thuộc 03 xã nêu trên. Nên nếu giao cho Điện lực Bù Gia Mập quản lý thì việc vận hành sẽ gặp khó khăn vì hiện tại lưới điện tại 3 xã này vẫn nhận nguồn từ trạm 110KV Bù Đốp.

Như vậy, với khoảng cách địa lý, giao thông và hiện trạng lưới điện như trên thì Công ty Điện lực Bình Phước giao Điện lực Bù Đốp quản lý vận hành lưới điện 03 xã trên là hợp lý.

2. Cử tri ấp Thuận Thành I, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú kiến nghị: *“Đường điện tại ấp Thuận Thành I, xã Thuận Lợi lúc đầu ít hộ dân sử dụng nên điện áp rất mạnh, nay lên đến 60 – 70 hộ sử dụng, điện áp yếu. Tuyến đường điện này được nhân dân đầu tư sau đó bàn giao cho Điện lực Đồng Xoài quản lý. Hiện nay, điện áp yếu, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị quan tâm, xem xét sớm đầu tư nâng cấp đường điện để nhân dân sinh hoạt được ổn định”*.

#### **Ý kiến trả lời:**

Hiện trạng: Các hộ dân đang sống tại tổ 5, ấp Thuận Thành 1 và tổ 8, ấp Thuận Hòa 2 (khoảng 70 hộ) giáp ranh với nhau đang sử dụng điện thuộc đường dây Nhánh rẽ hạ áp thuộc Trạm biến áp Thuận Lợi 246, do ông Lê Khấn và ông Mai Danh Nghệ làm chủ đầu tư và đã bàn giao cho ngành điện quản lý năm 2017. Do bán kính cấp điện xa, mặt khác phụ tải khu vực này phát triển nhanh nên đường dây bị quá tải.

Để cung cấp điện đến các hộ dân khu vực này đảm bảo chất lượng điện áp và an toàn cần đầu tư, cải tạo lưới điện với quy mô cụ thể: Xây dựng mới đường dây trung áp 1 pha dài 232m và 01 TBA 1x50kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Điện lực Đồng Xoài đã lập phương án đầu tư trong công trình XDCB lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2022, đã được Công ty Điện lực Bình Phước phê duyệt. Hiện nay công trình đang thực hiện các thủ tục triển khai thi công. Dự kiến thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý I năm 2023. Sau khi công trình đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cấp điện cho bà con trong khu vực.

3. Cử tri xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh đề nghị: *“Thực hiện đúng quy định hành lang bảo vệ an toàn lưới điện dọc Quốc lộ 13, đoạn đi qua xã Lộc Hưng. Vì thời gian qua, ngành điện đã chôn cột điện để di dời nhưng đến nay vẫn chưa kéo đường dây, gây nguy hiểm cho các hộ dân ở gần và người tham gia giao thông.”*

#### **Ý kiến trả lời:**

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt dự toán hỗ trợ di dời hệ thống lưới điện dọc QL.13 đoạn tuyến Lộc Hưng – Cầu Mua (từ trụ 01 đến trụ 56), lý trình km 113+132 -Km118+547 thuộc tiểu dự án: Bồi thường, GPMB và tái định cư phục vụ dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn tuyến Lộc Hưng – Cầu Mua.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thực hiện di dời hệ thống lưới điện dọc QL13 đoạn tuyến Lộc Hưng – Cầu Mua (từ trụ 01 đến trụ 56) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước để bàn giao mặt bằng thi công mở rộng đường QL.13 đoạn tuyến Lộc Hưng – Cầu Mua. Năm 2017, Công ty Điện lực Bình Phước đã tiến hành thực hiện phóng tuyến, đào lỗ, dựng trụ từ trạm biến áp 110/22kV Lộc Ninh (Xã Lộc Hưng) đến ngã 3 Xóm Bung (Xã Lộc Thái).

Tuy nhiên do UBND tỉnh Bình Phước điều chỉnh quy mô dự án mở rộng đường QL.13 đoạn tuyến Lộc Hưng – Cầu Mua (Từ trạm biến áp 110/22kV Lộc Ninh đến ranh giới xã Lộc Thái (không mở rộng đường) do đó dự án di dời hệ thống lưới điện không thực hiện. Công ty Điện lực Bình Phước sẽ triển khai thực hiện thu hồi các trụ điện đã trồng trong đất của người dân nhưng không kéo dây trong quý 4 năm 2022.

Trên đây là các ý kiến trả lời cử tri của Công ty Điện lực Bình Phước theo Công văn số 322/HĐND, kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước./.

Trân trọng kính chào!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Công thương ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh BP ;
- Lưu: VT, KT (Hoai.3).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Dương**